MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM
32-400 MYŚLENICE, ul. Partyzantów 4
tel. 272 16 46,

Sprawozdanie z badań wody za kwiecień 2018

Miejsce poboru ***Ujęcie Wody***

ul. Piłsudskiego 47 Myślenice

Próbka pobrana i dostarczona przez zleceniodawcę			
PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE			
Oznaczenie	**Jednostka**	**Wartości dopuszczalne**	**Wynik**
Mętność	NTU	1,0	0,26
Barwa	mgPt/l	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Odczyn pH	---	6,5 - 9,5	8,1
Przewodnictwo	µS/cm	2500	457
PARAMETRY CHEMICZNE			
Chlor wolny	mg/lCl	0,30	0,10
Twardość ogólna	mg /l $CaCO_3$	60 - 500	145,8
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE			
Escherichia coli	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Bakterie grupy coli	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Enterokoki	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens łącznie ze sporami	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM
32-400 MYŚLENICE, ul. Partyzantów 4
tel. 272 16 46,

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o
LABORATORIUM
32-400 MYŚLENICE, ul. Partyzantów 4
tel. 272 16 46,

Sprawozdanie z badań wody za kwiecień 2018

Miejsce poboru ***Ujęcie Wody***
Krzyszkowice

Próbka pobrana i dostarczona przez zleceniodawcę			
PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE			
Oznaczenie	**Jednostka**	**Wartości dopuszczalne**	**Wynik**
Mętność	NTU	1,0	0,40
Barwa	mgPt/l	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Odczyn pH	---	6,5 - 9,5	7,3
Przewodnictwo	µS/cm	2500	384
PARAMETRY CHEMICZNE			
Chlor wolny	mg/lCl	0,30	0,08
Żelazo ogólne	mg /l Fe	0,2	0,04
Mangan	mg /l Mn	0,05	0,013
Twardość ogólna	mg /l $CaCO_3$	60 - 500	167,7
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE			
Escherichia coli	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Bakterie grupy coli	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Enterokoki	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens łącznie ze sporami	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM
32-400 MYŚLENICE, ul. Partyzantów 4
tel. 272 16 46,

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM
32-400 MYŚLENICE, ul. Partyzantów 4
tel. 272 16 46,

Sprawozdanie z badań wody za kwiecień 2018

Miejsce poboru ***Ujęcie Wody***

Droginia

Próbka pobrana i dostarczona przez zleceniodawcę			
PARAMETRY FIZYCZNE I ORGANOLEPTYCZNE			
Oznaczenie	**Jednostka**	**Wartości dopuszczalne**	**Wynik**
Mętność	NTU	1,0	0,37
Barwa	mgPt/l	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Odczyn pH	---	6,5 - 9,5	7,6
Przewodnictwo	µS/cm	2500	423
PARAMETRY CHEMICZNE			
Chlor wolny	mg/lCl	0,30	0,18
Twardość ogólna	mg /l $CaCO_3$	60 - 500	194,46
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE			
Escherichia coli	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Bakterie grupy coli	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Enterokoki	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Clostridium perfringens łącznie ze sporami	jtk/100	0 jtk w 100ml	0 jtk w 100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
LABORATORIUM
32-400 MYŚLENICE, ul. Partyzantów 4
tel. 272 16 46,